

Отчет по результатам технического обследования котельной БКУ 1300 и тепловой сети МН ЖКХ «Урал»

В соответствии с планом подготовки к отопительному сезону 2026-2027 МП ЖКХ «Урал» проведены следующие виды работ:

1. Проведена периодическая поверка узла учета расхода газа ИРВИС РС-4М-Ультра(БИП)(ПП) БКУ 1300 с оформлением акта №87/ГМО/Э-26.
2. Проведена ревизия запорной арматуры, проверка приборов КИПиА и сигнализаторов загазованности.
3. Проведена тренировка по взаимодействию персонала по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.
4. Нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок за прошедший отопительный сезон не выявлено.
5. Составлены акты проверки контрольно-измерительных приборов в котельной с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов.

Директор МП ЖКХ «Урал»

С.А.Елизаров